


SILTUMMEZGLA ELEMENTI Balansējošā vārsta ieregulēšana

Siltumskaitītājs kompakta izpildījumā SHARKY 775 Diehl (uzst SM, visai ēkai)




Kompaktais siltuma skaitītājs Sontex Supercal 739



Uzstādīšana: Motora asij jābūt horizontālā stāvoklī.


Sadales/uzskaites skapji virssienas



Type	L	L1	H	H1	D
	[mm]				
SNE-0	385	332			
SNE-1	485	432			
SNE-2	615	562			
SNE-3	760	707	580	455	111
SNE-4	845	792			
SNE-5	1015	962			
SNE-6	1150	1097			


RAL 9016

Kappes vent.izplešanās trauka piesl.(HERZ)





Datu lapa Manuāli iestatāms vārsts LENO™ MSV-B


Iestatīšana un fiksēšana




- Vārstam ir iestrādāta iestatīšanas iespēja precīzai plūsmas normēšanai.
- Nepieciešamās plūsmas iestatīšana veicama 5 soļos:
1. Atbrīvojiet fiksatoru, izmantojot zāģa sviru vai 3 mm sešstūru atslēgu;
 2. Automātiski pacelsies rokturis;
 3. Pēc tam varat iestatīt aprēķināto vērtību;
 4. Iestatījums tiek nofiksēts, nospiežot rokturi, līdz atskan klikšķis;
 5. Noploombēšana — iestatījumu var aizsargāt, izmantojot saitiņi, kā parādīts attēlā.



ALPHA3 25-80 180



El.pieslēguma shēma



Būvniecības ierosinātājs: SIA Kandavas
komunālie pakalpojumi Reg.Nr.90000050886
Kandava Tukuma nov.LV-3120

Objekts: Apkures sistēmas un SM izbūve Lielā iela 14,
Kandava ar pieslēgumu ārējiem tīkliem,

AVK sad.vad.	M.Jurševskis	Aug.2021
Izpildītāja	M.Jurševskis	Aug.2021
Pasūtītājuma numurs	05M/2021	

Apkure – elementi
M bez mēroga

Stadija	Lapa	Lapas
Apliecin.karte	AVK-A7	
Izstr.	SIA SanMeistars	
Būvkomersanta reg.LV41203020053		